

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 10»
188800, Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Рубежная, 31
ИНН 4704045100
Телефон/факс (81378) 29663
№ Б/Н от 02.12.2024г.
на № от

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует осуществление закупки у единственного поставщика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для **заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы СПС и СОУЭ и СПИ.**

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок **до 17.12.2024** года предоставить по адресу Ленинградская область, город Выборг, улица Рубежная, дом 31 или на электронный адрес почты s10vbg@yandex.ru, предложения условий и цены согласно технического задания (приложение 1).

Срок оказания услуги: с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Место оказания услуги: 188800, Ленинградская обл., Выборг г, Рубежная ул., дом № 31.

Форма, срок и условия оплаты: Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты направления Заказчику счета, выставленного в соответствии с актом сдачи - приемки оказанных услуг, подписанным обеими сторонами за истекший месяц. Оплата за декабрь 2025 года производится, согласно выставленного счета, но не позднее 25 декабря 2025 года.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Учреждения Скидан Вероника Николаевна номер телефона 8 (813 78)29560, e-mail: s10vbg@yandex.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения. Приложение: техническое задание на 1 листе.

Заместитель директора по АХЧ



В.Ю.Зорина

**Техническое задание на осуществление закупки
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
системы СПС и СОУЭ и СПИ**

Перечень работ	Периодичность выполнения работ	
ТО ИП, выносных устройств индикации ИП	Осмотр 1 раз в 6 мес.	Контроль функционирования 1 раз в год
Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей	1 раз в три мес.	
ТО ППКП	Осмотр 1 раз в 1 мес.	Контроль функционирования 1 раз в 3 мес.
ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики	Осмотр 1 раз в 1 мес.	Контроль функционирования 1 раз в 6 мес.
ТО модулей ввода, модулей вывода	Осмотр 1 раз в год	Контроль функционирования 1 раз в год
Комплексные испытания на работоспособность СПС	1 раз в год, но не более 15 мес. между испытаниями	
Проверка работоспособности СОУЭ	2 раза в год, но не более 7 мес. между проверками	
Проверка работоспособности СПИ в т, ч: внешний осмотр , выявление механических повреждений, запыленности и загрязнения; проверка наличия и целостности пломб; очистка от пыли, грязи; проверка клеммных соединений, наличия следов окислов с последующей их прочисткой и перетяжкой; проверка соответствия номиналу и исправность предохранителей; проверка внешним осмотром состояния кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно-восстановительными работами; проверка блоков питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуля. батареи; измерение напряжения аккумуля. батарей в автономных источниках питания. В случае несоответствия аккумуля. батарей паспортным данным – проведение работ по их зарядке или замене.	1 раз в мес.	
Замена технических средств и ремонт СПС и СОУЭ , СПИ, а так же устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС СОУЭ, СПИ после срабатывания	При необходимости	

Заместитель директора по АХЧ _____



В.Ю.Зорина