

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 10»
188800, Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Рубежная, 31
ИНН 4704045100
Телефон/факс (81378) 29663
№ 611 от 09.12.2024г.
на № от

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует осуществление закупки у единственного поставщика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для **заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию тревожной сигнализации.**

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок **до 19.12.2024** года предоставить по адресу Ленинградская область, город Выборг, улица Рубежная, дом 31 или на электронный адрес почты s10vbg@yandex.ru, предложения условий и цены согласно технического задания (приложение 1).

Срок оказания услуги: с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Место оказания услуги: 188800, Ленинградская обл., Выборг г, Рубежная ул., дом № 31.

Форма, срок и условия оплаты: Оплата производится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета и акта выполненных работ. Оплата за Декабрь производится до 25 декабря на основании выставленного счета.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Учреждения Скидан Вероника Николаевна номер телефона 8 (813 78)29560, e-mail: s10vbg@yandex.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения. Приложение: техническое задание на 1 листе.

Заместитель директора по АХЧ _____



В.Ю.Зорина

Техническое задание на осуществление закупки


Оборудование, установленное на объекте, подлежащее ежемесячному техническому обслуживанию:

наименование	Количество единиц
Заря ОУ IP GPRS	1
Скат 1200Д	1
Астра 321 Т	1
РПУ	1
РПД	1

№п/п	Перечень работ	Периодичность обслуживания
1.	Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ	Один раз в месяц
2.	Ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в компьютерной базе данных, анализ данных, определение действий, требующих повышенного внимания	Один раз в месяц
3.	Проверка выполнения основных функций системы тревожной сигнализации на рабочем месте оператора. При обнаружении несоответствия-проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника.	Один раз в месяц
4.	Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования) тревожной сигнализации (сигнализатора); источника(ов) электропитания	Один раз в месяц
5.	Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости)	Один раз в месяц
6.	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания	Один раз в месяц
7.	Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания — устранение неисправности на месте	Один раз в месяц
8.	Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы тревожной сигнализации а) проверка механических извещений систем РСТС в соответствии с инструкциями завода изготовителя б) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий	Один раз в месяц
9.	Проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника	Один раз в месяц
10.	Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам	Один раз в месяц
11.	Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов инди-	Один раз в месяц

	кации, управления и т. п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств	
12.	Подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.	Один раз в месяц
13.	Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости)	Один раз в год
14.	Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования	Один раз в год
15.	Полнофункциональная проверка системы	Один раз в год
16.	Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и повторная проверка	Один раз в год

Заместитель директора по АХЧ _____



В.Ю.Зорина